m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0119922.08-06-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla società Equinix Hyperscale 2 (ML9) S.r.l.
equinixhyperscale2ml9srl@legalmail.it

e, p.c.

Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

OGGETTO: [ID_VIP: 14802] (VOAVO00000036) "Progetto Data Center ML9 a Settimo Milanese (MI)" – proponente Equinix Hyperscale 2 (ML9) S.r.l. – Decreto di esclusione dalla VIA n. 267 del 15/05/2025 – Condizione ambientale n. 5. Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006.
Comunicazione esito istruttoria.

Con Decreto Direttoriale n. 267 del 15/05/2025 è stato escluso dalla VIA il progetto richiamato in oggetto. Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni, tra cui la n. 5, contenuta nel parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 305 del 24.03.2025, parte integrante del suddetto decreto.

Ai fini dell'ottemperanza alla suddetta condizione ambientale, con nota acquisita al prot. MASE/73181 del 2/04/2026, il proponente ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, trasmettendo apposita documentazione.

Con nota prot. MASE/86916 del 23/04/2026, la scrivente Direzione ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

Con parere n. 892 del 18/05/2026, acquisito con prot. MASE/116241 dell'1/06/2026, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha fornito gli esiti delle proprie valutazioni.

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto espresso nel suddetto parere, che si allega alla presente nota, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

SI DETERMINA

relativamente al "Progetto Data Center ML9 a Settimo Milanese (MI)" di cui al Decreto di esclusione dalla VIA n. 267 del 15/05/2025, che la condizione ambientale n. 5 è ottemperata per la fase in Corso d'Opera, fermo restando che tutte le campagne fonometriche siano eseguite mediante l'utilizzo di fonometri di classe 1 debitamente tarati, dandone conto nelle fasi successive.

ID Utente: 22688 ID Documento: VA-04-Set_03-22688_2026-0088 Data stesura: 05/06/2026	✓ Resp.Set: Ciuffreda M. Ufficio: VA-04-Set_03 Data: 05/06/2026	✓ Resp. Div.: Reillo O.R. Ufficio: VA-04 Data: 05/06/2026

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 70 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5104 – 5000 – 5109 e-mail: va-udg@mase.gov.it
PEC: va@PEC.mase.gov.it

Firmato digitalmente in data 08/06/2026 alle ore 08:50

Il presente provvedimento è comunicato alla Società ed alle amministrazioni in indirizzo per i seguiti di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero all'indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10745/18881.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: parere CTVA n. 892 del 18/05/2026